

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W3026

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz okna techniczne przeciwpożarowe systemu YAWAL TM 75 EI₂ 30 oraz YAWAL TM 75 EI₂60

o klasach odporności ogniowej oraz samozamykalności wg EN 13501-2:2016

EI₂30-C0/EW30-C0/E30-C0
EI₂60-C0/EW60-C0/E60-C0

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi zewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

W3026/2020-1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₂30-C0/EW30-C0/E30-C0

W3026/2020-2 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₂ 60-C0/EW60-C0/E60-C0
stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

AluWindows Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Szlak Żubra 12, 17-210 Narew

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

AluWindows Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Szlak Żubra 12, 17-210 Narew

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):


EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **03 sierpień 2022** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Dyrektor
„CERTBUD” Sp. z o.o.
Kamil Pawłowski
Kamil Pawłowski

Warszawa, 03 sierpień 2022

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W3026

1. Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz okna techniczne przeciwpożarowe systemu TM 75 EI typu EI₂30-C0/EW30-C0/E30-C0

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 30/EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	0
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

2. Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz okna techniczne przeciwpożarowe YAWAL TM 75 EI typu EI₂ 60-C0/EW60-C0/E60-C0

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	0
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Dyrektor
„CERTBUD” Sp. z o.o.
K. Pawłowski
Kamil Pawłowski

Warszawa, 03 sierpień 2022